

三门峡市卫生健康委员会

关于开展“五一”、端午期间安全稳定 调研指导工作的通知

各县（市、区）卫生健康委、疾控预防控制局，城乡一体化示范区社会事务部、开发区向阳街道办事处，委属（管）医疗卫生单位，委机关各科室：

3月11日江苏泰州惠利生物科技有限公司发生危险化学品爆炸事故，导致8人死亡、4人受伤；3月20日河南周口红旗生物科技有限公司发生易燃气体爆炸事故，造成3人失联、4人受伤；4月8日河北省承德市隆化县一养老院发生火灾事故，造成20人死亡。

近期国内安全生产事故频发，加之“五一”、端午假期即将来临，安全稳定形势不容乐观。为认真贯彻落实市委市政府和省卫健委有关决策部署，根据《三门峡市安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）卫生健康系统子方案》《三门峡市卫生健康委 三门峡市疾病预防控制中心落实安全稳定“三管三必须”实施细则》等文件精神，自即日起开展“五一”、端午期间安全稳定调研指导工作，现将有关事项通知如下：

一、调研指导时间

即日起至6月2日。

二、调研指导范围

“五一”期间的调研指导工作，由市卫生健康委五个调研指导组（具体见附件1）负责开展，其中：委属（管）医疗卫生机构全覆盖，各县（市、区）分别调研指导2个县（市、区）级机构、1个民营机构、1个托育机构和1个医养结合机构。

端午期间的调研指导工作，由各县（市、区）比照本通知有关内容自行组织开展。

三、调研指导内容

突出医疗卫生机构消防设施设备维护保养、管理人员配备、全员培训、档案安全管理、燃气安全管理、动火作业、使用易燃外墙保温材料和“一曝光六公开三倒逼”、事故隐患内部报告奖励机制等规章制度落实情况；突出医疗卫生机构重点部位视频监控覆盖情况、安保人员配备、培训演练、门诊、急诊、保安室、警务室等重点场所的一键报警装置同110联通情况，三级以上医院安检设施安装和二级以上医院警务室建设等情况。关注锅炉、压力容器管理、危险化学品安全管理等情况。具体内容见附件2。

四、有关要求

（一）提高思想认识。各地各单位必须克服松懈麻痹思想，充分认清当前一段时间安全稳定工作面临的严峻形势，越是在关键的时间节点越要坚持安全工作的高标准，把主要精力向安全工作聚焦，确保思想上不放松，行动上不止步。

（二）强化责任担当。各级医疗卫生机构要深入开展自查自纠，主要领导要亲自带头，全程参与问题隐患排查整治，

建立问题台账，逐项对账销号，切实履行“为官一任，保一方平安”的神圣职责。

（三）严守工作纪律。各调研指导组成员要严格执行中央八项规定精神，轻车简从，尽量减少对基层的影响。要坚持实事求是、公平公正原则，坚决克服“老好人”思想，善于发现问题、敢于指出问题，实现通过调研指导确保安全稳定工作成效。

各调研指导组成员单位请主动对接各组，做好联络工作。

5月7日前，各调研指导组报送“五一”期间调研指导工作相关资料到市卫健委办公室，主要包括：问题隐患台账纸质版和电子版；调研指导总结材料；发现的重大风险隐患每组1-2个；发现的工作亮点和突出问题。

6月4日前，各县（市、区）报送端午期间调研指导工作开展情况至市卫健委邮箱。

联系人：王云

电 话：0398-2866988

邮 箱：smxwjwaqsc@163.com

- 附件：1. 市卫生健康委“五一”期间安全稳定调研指导组
2. 安全稳定调研指导清单
3. 安全稳定调研指导问题隐患台账



市卫生健康委“五一”期间安全稳定 调研督导组

一、第一组

组 长：于双田 市卫健委党组成员、副主任

副组长：关世锋 市卫健委老龄健康科科长

成 员：市疾病预防控制中心（市卫生计生监督所）安
全专员一名

调研指导范围：市直机关医院，委机关办公楼，湖滨区，
开发区

派车单位：市疾病预防控制中心（市卫生计生监督所）

二、第二组

组 长：唐虎杰 市卫健委党组成员、副主任，市疾病
预防控制局局长

副组长：姚 鹏 市卫健委疾病预防控制科副科长

成 员：市直机关医院安全专员一名

调研指导范围：市疾病预防控制中心（市卫生计生监督所），
灵宝市

派车单位：市直机关医院

三、第三组

组 长：陈士艳 市卫健委党组成员、副主任

副组长：杜广明 市卫健委信息化工作科副科长

成 员：市中心医院安全专员一名

调研指导范围：黄河三门峡医院，陕州区，示范区

派车单位：市中心医院

四、第四组

组 长：刘力宁 市卫健委党组成员、副主任

副组长：徐涛涛 市卫健委体制改革科科长

成 员：黄河三门峡医院安全专员一名

调研指导范围：市中医院，杏济中医院，武强中医院，
义马市，渑池县

派车单位：黄河三门峡医院

五、第五组

组 长：刘存棣 市卫健委二级调研员

副组长：白云祥 市卫健委医疗应急科科长

成 员：市中医院安全专员一名

调研指导范围：市中心医院，市二院，市中心血站，市
120 急救指挥中心，市康复医院，骨科
医院，口腔医院，今日口腔医院，一生
口腔医院，爱婴妇产医院，华健透析中
心，美年大健康，卢氏县

派车单位：市中医院

附件 2

安全稳定调研指导清单

调研指导范围	调研指导项目	调研指导内容	调研指导方式	备注
一、医疗机构安全生产管理	1. 消防安全	1. 现场查看灭火演练组织情况，按下报警器后开始计时，1 分钟内是否有组织现场人员利用现场消防器材（灭火器、消防软管）进行初期火灾补救。初期火灾未扑灭时，志愿消防队是否全副武装在 3 分钟内到达现场实施灭火。 2. 查看疏散通道、安全出口是否出现占用、堵塞、封闭疏散通道现象；是否有违法停放在消防通道上的车辆等障碍物；防火门是否损坏和正常关闭。 3. 查看是否存在违规使用大功率电器，电线与其它管道缠绕等现象。 4. 查看消防控制室是否实行每日 24 小时专人值班制度，每班不少于两人，值班人员取得消防设施操作员证书。 5. 查看消防控制室值班人员熟练操作消防控制设备，熟悉本单位火灾报警程序及事故处理程序。 6. 按要求成立微型消防站并配备足够器材。 7. 查看医院对禁止燃放烟花爆竹工作的安排部署情况。 8. 查看“一曝光六公开三倒逼”、事故隐患内部报告奖励等工作机制落实情况。	1. 任意地点按下手动报警按钮，查看与消控室联动能力、火灾扑救情况、灭火器材使用情况和志愿消防队出动情况。 2. 查看三楼以下防盗网是否已拆除；查看楼梯口、户外消防通道杂物堆积等情况；检查防火门运行状态。 3. 实地抽查各科室违规使用大功率电器情况。 4. 查看值班制度及消防控制室值班人员证件。 5. 实地抽查值班人员消防设备控制操作能力。 6. 实地查看微型消防站建设情况、器材数量情况。 7. 翻阅会议资料。 8. 翻阅有关资料。	

一、医疗机构安全生产管理	2. 动火作业和外墙保温材料安全	1. 查看建筑工地电气焊作业人员持证上岗情况。 2. 查看建筑工地电气焊作业动火作业审批手续。 3. 查看建筑工地电气焊作业是否遵守安全操作规程。 4. 查看建筑工地作业现场是否派专人看管，可燃物是否及时清理。 5. 查看管理部门和人员是否明确，是否制定专门电气焊作业工作制度。 6. 查看外墙保温材料是否符合消防安全要求，是否符合国家和行业相关标准。	1. 查看电气焊作业持证上岗情况。 2. 查看动火作业相关审批手续。 3. 查看动火作业从业人员是否按照流程实施。 4. 通过询问了解现场作业管理情况及垃圾清理情况。 5. 通过现场询问、查看制度了解电气焊作业管理情况。 6. 查看产品的质量检测报告、产品合格证书以及出厂检验单。	
	3. 燃气安全	1. 查看是否主动同燃气部门对接，采取“领导+专家”模式开展燃气安全隐患排查整治。 2. 是否开展包括对食堂、锅炉房、出租出借场所、员工宿舍等燃气使用场所的全覆盖隐患排查，并建立问题隐患、整改台账和责任清单。 3. 是否使用超期、报废、安全配件不全的不合格气瓶。 4. 是否擅自将气瓶间设置在地下室或半地下室；是否存在未规范安装自闭阀（切断阀）、燃气自动报警装置，使用不合格的非金属连接软管（软管长度超过2米），室内管道包裹、老化、锈蚀、泄露，未在用气场所张贴燃气操作规程等情形。 5. 燃气灶具、管道、配件等是否使用假冒伪劣或“三无”产品。	1. 现场询问工作开展情况，查阅问题隐患台账。 2. 实地查看关键场所燃气隐患排查情况并抽查问题隐患台账和整改隐患记录清单。 3. 通过实地走访查看违规气瓶使用情况。 4. 实地查看相关燃气设施是否完好可用。 5. 抽查燃气具质保证书及使用年限。	

一、医疗机构安全生产管理	4. 压力容器安全	1. 查看锅炉运行情况、司炉工持证上岗情况、锅炉质量审查情况、锅炉运行条件合规情况。 2. 查看锅炉设备、阀门、管道表面是否保持整洁，无明显锈蚀，绝缘层无脱落和破损，无跑、冒、滴、漏、堵现象，设备、管道及附件的绝热外表面无腐蚀和虫蛀。 3. 查看锅炉是否按照生产厂家技术说明书制定锅炉系统定期维修保养计划，包括维护保养流程、周期、工作负责人、记录要求等。 4. 压力表是否每半年由具有资质的检验技术机构检测 1 次，出具检测报告。 5. 供氧站制度管理情况，重点查看位置布局是否合理、室内存放液氧总储量是否超过 10 立方米。 6. 查看液氧储罐周围 5 米范围内，是否有可燃物和设置沥青路面。 7. 氧气站周边必须设置明显警示标志和标识，并确保灭火器材齐全、有效。	1. 通过实地查看，翻阅资料了解锅炉运行情况并查看值班人员上岗证书、锅炉质检证书及使用年限。 2. 实地查看锅炉设备相关情况。 3. 翻阅资料查看锅炉保养记录。 4. 查看检验时间及次数是否达标，检测报告是否出具。 5. 实地查看供氧站位置氧气储存情况。 6. 实地查看液氧储罐周围环境。 7. 实地查看氧气站周边相关标识、设施设备是否齐全。	
	5. 危险化学品安全	1. 查看是否明确本单位危险化学品的安全管理部门并配备安全管理人员。 2. 各涉及科室或部门是否有危险化学品管理人员，是否经过培训上岗。 3. 是否制定有危险化学品安全管理、安全责任和隐患排查等制度。 4. 是否有危险化学品采购、储存、发放、使用和废弃的管理制度。 5. 是否落实易制爆危险化学品、剧毒化学品双人收发、双人保管制度。 6. 是否建立有危险化学品目录与台账，登记是否规范并及时更新。 7. 购置危险化学品时是否索取化学品安全技术说明书并妥善保管。 8. 危险化学品储存和使用是否严格遵照相关规定和管理制度，是否配备必要安全设施、装置等，是否制定有应急处置预案并组织培训和演练。	1. 通过询问了解危化品管理情况并查看管理人员证件。 2. 查看培训记录。 3. 查看相关制度。 4. 查看危化品管理制度。 5. 查看相关制度。 6. 查看登记台账。 7. 查看资料保管情况。 8. 查看应急预案、培训演练情况。	
	6. 档案安全	1. 档案存储场所未设置在地下或顶层，未毗邻水房、变电室等可能危及档案安全的用房。 2. 档案室有消防设施、安防设施。 3. 是否建立档案安全制度、档案安全应急预案。 4. 是否对档案室进行安全隐患排查，发现隐患及时整改。 5. 是否开展档案安全日常巡查。	实地查看有关资料	

二、医疗机构安全防范管理	7. 重点区域视频监控覆盖情况	1. 查看视频监控存储记录是否达到 90 天。 2. 医院出入口、门卫、门诊楼、候诊区、药房、挂号处、住院部、停车场等客流量大以及其它重要场所、隐蔽区域，重点查看监控摄像头是否完好可用，是否可以覆盖每个角落。	1. 实地调取监控查看。 2. 实地抽查相关区域。	
	8. 安保人员配备及应急演练	1. 按下“一键报警”装置开关，检验应急分队应急处突能力。 2. 医院聘用保安数量是否低于医务人员总数的 3%或 20 张病床 1 名保安人员或日均门诊量 3%，是否每层均有保安人员值守。 3. 是否有 24 小时应急值守的治安保卫应急队伍，是否组织每年不少于 2 次保安人员培训。	1. 通过询问、查阅资料的方式了解人员配备情况。 2. 查看队伍建设情况和培训记录。 3. 查看相关制度是否建立完善。	
	9. 重要场所“一键报警”装置联动情况	主要测试门诊、急诊、病房等场所是否安装一键报警装置，是否与公安联通。	通过走访实地抽查相关点位联动情况。	
	10. 安检设施配备和警务室建设情况	1. 是否在三级医院和有条件的二级医院设立警务室，是否与属地派出所定期召开联系工作会议。 2. 三级医院及日门诊量 5000 人次以上或者实际开放床位 1000 张以上的大型医院是否实施全面安检，对携带包裹入院人员认真开展安检。 3. 查看治安保卫人员是否配备配齐必要防护器材和装备，包括防刺背心、防割手套、防暴头盔、橡皮警棍、多功能钢叉、应急灯、安保记录仪、警戒带、警用喊话器、阻车器等。	1. 查警务室建设情况及联系会议记录。 2. 通过翻阅安检记录了解安检工作开展情况。 3. 实地查看相关设备配备情况。	

附件 3

安全稳定调研指导问题隐患台账

市卫健委第____调研指导组

调研指导时间：____年____月____日

序号	单位（全称）	问题隐患	整改措施	拟整改 时限	是否完 成整改	责任人	网格员
1							
2							
3							

调研指导组组长：

被调研指导单位主要负责同志（盖章）：

调研指导组副组长：

调研指导组安全专员：